

令和7年10月15日

ご利用者・ご家族様各位

介護老人保健施設市川ゆうゆう
施設長 伊藤 慎介

湯水の一部使用休止に関するご報告とお詫び

当施設のある市川市保健医療福祉センターにおいて実施しております定期的な水質検査の結果、一般療養棟 2 階の大浴場の吐水部よりレジオネラ菌が検出されたため、市川保健所の指導により安全性が確認できるまでの間は一部温水が使用できなくなりました。

現時点でご利用者様の健康被害は発生しておりませんが、引き続き日々の診察の中で注意していく所存です。

ご不便・ご心配をおかけし、誠に申しわけなく存じます。制限のかかった湯水については一日も早い使用再開に向け対応しておりますので、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。